

	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1</b>
	Văn phòng: Số 159 Hud Building, Lầu 1, Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 DT 747, KP. Tân Lương, P. Thạnh Phước, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
	Điện thoại: 028 3514 1129 Fax: 028 3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com



Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2021

## BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM

- Gói thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục di dời - tái lập lưới điện
- Dự án: Xây dựng cầu Tân Bửu, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức, tỉnh Long An
- Hôm nay:
  - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
  - Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

**Thành phần chứng tôi gồm có:**

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Bình Chánh.  
Ông/ bà: Lê Nguyễn Minh Thành Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Đại diện Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Điện Phú Tiến Long  
Ông/ bà: Đỗ Hoàng Dân Chức vụ: Giám sát trưởng
- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Điện Đồng Nhất  
Ông/ bà: Đặng Đức Quý Chức vụ: Chỉ huy trưởng
- Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)  
Ông/ bà: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1  
Ông/ bà: Trần Quốc Ân Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

**Nội dung:**

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên sản phẩm	Số lượng mẫu chọn	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra chịu lực (K=2)
01	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 14m - 6,5KN - K=2, loại 2 đoạn (7m+7m)	03	03 cột 63	01 cột 70
02	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 14m - 6,5KN - K=2	03	03 cột 71	01 cột 72
03	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 10m - 4,2KN - K=2	03	03 cột 73	01 cột 74

**Nhận xét:**

- Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 15h00 cùng ngày.

**Những người tham gia chứng kiến:**

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Bình Chánh.  
Ông/ bà: Lê Nguyễn Minh Thành
- Đại diện Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Điện Phú Tiến Long  
Ông/ bà: Đỗ Hoàng Dân
- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Điện Đồng Nhất  
Ông/ bà: Đặng Đức Quý
- Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)  
Ông/ bà: Nguyễn Huy Tiến
- Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1  
Ông/ bà: Trần Quốc Ân