

0402-01 →

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN**

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

**CÔNG TRÌNH: “ XÂY DỰNG MỚI CÁC LỘ RA TRẠM 110 KV TÂN PHÚ TRUNG ”**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 31 tháng 03 năm 2022 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong, số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

**I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ**

**1- Đại diện BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM:**

- Ông: Nguyễn Hữu Nghĩa Chức vụ: PP –DH DA5

**2- Đại diện Công ty Điện lực Củ Chi:**

- Ông : Nguyễn Tấn Phước Chức vụ: PKT & AT

**3- Đại diện Công Ty TNHH XLD Hưng Thịnh Phát:**

- Ông: Trần Minh Tuấn Chức vụ: CBKT

**4- Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

**5- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong:**

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

**II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:**

**1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

-Trụ thử nghiệm được đại diện các bên chọn xác xuất trên kho thành phẩm, cung cấp cho công trình trên.

**2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.**

Chủng loại	Số lượng HD	Đo kích thước	Số lượng TN
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16 m–11kN; K = 2	167	09	04

→ 1

### 3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ:
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16 m -11kN; K = 2 04 Trụ


### 4- Nhận xét.

- Các bên xác nhận đơn vị Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 -2016 – TCVN 9334: 2012
- Thiết bị của đơn vị sản xuất trụ để phục vụ cho công tác thử nghiệm phù hợp với TCVN 5847 - 2016 – TCVN 9334: 2012

### 5- Kết quả thử nghiệm.


- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày

Công ty Điện Lực Củ Chi



Nguyễn Tấn Phước

BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM



Nguyễn Hữu Nghĩa

Công ty CP TVKĐXD Phía Nam



Nguyễn Huy Tiên

Công Ty TNHH XLĐ Hưng Thịnh Phát



Trần Minh Tuấn

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp

4