



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 37/BB-ATCL

Ngày : 26/04/2022

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH:** Sửa chữa lưới điện khu vực thị xã Vĩnh Châu năm 2022

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 1538/HĐ-ACECO-KD ngày 08/04/2022 giữa Công ty TNHH Toàn Tâm và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang;

Căn cứ theo yêu cầu thử nghiệm cho công trình của Công ty TNHH Toàn Tâm,

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 26/04/2022 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG**

- Ông: ..... Chức vụ: .....

- Ông: ..... Chức vụ: .....

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM**

- Ông: Nguyễn Thanh Tâm Chức vụ: Phó Giám đốc

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo công trình	Số lượng thử nghiệm		
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ	
01	Trụ BTLT 20-PC-13.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	04	03	2	01
02	Trụ BTLT 14-PC-11.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	06	03	2	01
03	Trụ BTLT 14-PC-8.5 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	04	03	2	01
04	Trụ BTLT 12-PC-7.2 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	14	03	2	01
05	Trụ BTLT 12-PC-5.4 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	29	03	2	01
06	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	126	08	5	03
07	Đà cản 1,5m (SF)	Cái	55	06		
08	Đà cản 1,2m (SF)	Cái	167	17		

\* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ 12-PC-5.4, 01 trụ 7,5-PC-3.0. Đập kiểm tra cốt thép 01 đà cản 1,2m

\* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu để thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../...../.....

## CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY  
ĐIÊN LỰC SÓC TRĂNG

*Nguyễn Huy Tiến*

Nguyễn Huy Tiến  
Đ/D CÔNG TY  
TNHH TOÀN TÂM

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG



*Ca Văn Cảnh*