



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 53A/BB-ATCL
Ngày : 07/06/2022
Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH: : Gói thầu LX-PW-1-1: Thi công nâng cấp khu Lia 3 và Lia 5. Dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 2245/HĐ-ACECO-KD ngày 18/05/2022 giữa Công ty CPXD Lắp máy Điện Nước Hà Nội - HAWEICCO và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang;

Căn cứ đề nghị thí nghiệm kiểm tra chất lượng trụ BTLT của Công ty CPXD Lắp máy Điện Nước Hà Nội – HAWEICCO,

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 07/06/2022 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CPXD LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI - HAWEICCO

- Ông: Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

| Stt | Tên & Quy cách sản phẩm | Đvt | Số lượng thử nghiệm |
|-----|--------------------------|-----|---------------------|
| 01 | Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k=2 | Trụ | 02 |

* Xuất xứ : Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác lấy mẫu để thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi lấy mẫu để kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../2022

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Đ/D C.TY CPXD LẮP MÁY
ĐIÊN NƯỚC HÀ NỘI -
HAWEICCO

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Nguyễn Huy Tiến



Trần Văn Cảnh

