

Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2022

BIÊN BẢN

Chứng kiến thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm

Căn cứ thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 05/TTK-PCĐN-QLĐT ngày 30/5/2022 “Gói thầu số 5: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cần cho công trình ĐTXD 2022 (đợt 1) của các điện lực Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ” được ký giữa Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và Công ty CP Điện Cơ.

Căn cứ các hợp đồng số: 16/2022/HĐ-ĐLNT ngày 03/6/2022, 357/HĐ-ĐLCM-2022 ngày 03/6/2022 “Gói thầu số 5: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cần cho công trình ĐTXD 2022 (đợt 1) của các điện lực Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ” được ký giữa Điện lực Nhơn Trạch, Điện lực Cẩm Mỹ và Công ty CP Điện Cơ.

- Đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai:

+ Ông: Nguyễn Ngọc Thành	Chức vụ: Giám Đốc
+ Ông: Trần Nguyên Trường	Chức vụ: PTP. KH&VT
+ Ông: Nguyễn Đức Dũng	Chức vụ: CV P.Kỹ thuật
+ Ông: Lê Tiến Tài	Chức vụ: CV P.Tài chính Kế toán
+ Ông: Nguyễn Văn Đô	Chức vụ: CV P.KH&VT

- Đại diện Công ty CP Điện Cơ:

+ Ông: Nguyễn Duy Hải	Chức vụ: Giám Đốc
+ Ông: Nguyễn Lê Quý Khanh	Chức vụ: Phó GD TTSX

- Đại diện Công ty CP TV Kiểm định XD phía Nam (SCIC):

+ Ông: Nguyễn Huy Tiến	Chức vụ:
------------------------	----------

Hội đồng lấy mẫu tiến hành lấy mẫu kiểm tra/ đánh giá chất lượng hàng hóa như sau:

- Nhà cung cấp/nhà sản xuất: Công ty CP Điện Cơ.
- Nơi lấy mẫu: Tại Trung tâm sản xuất - Công ty CP Điện Cơ.
- Nơi thử nghiệm: Trung tâm sản xuất - Công ty CP Điện Cơ.
- Thời gian lấy mẫu lúc: 08h30 ngày 11/7/2022.

1. Quy định về lấy mẫu: Căn cứ phụ lục 3 chất lượng sản phẩm, mục 1 thử nghiệm của Thỏa thuận khung số: 05/TTK-PCĐN-QLĐT ngày 30/5/2022.

- Số lượng lấy mẫu, chọn xác suất ngẫu nhiên:

*)Trụ điện.

1.1. Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng, kích thước.

STT	Tên hàng hóa	Nhà SX/ Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn vị thử nghiệm	Ghi chú (Tổng SL cung cấp)
1	Trụ BTLT 18m F1300 dự ứng lực	Điện Cơ/VN	trụ	03	1	47
2	Trụ BTLT 16m F1000 dự ứng lực		trụ	03	2	14
3	Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực		trụ	20	3	332
4	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực		trụ	26	4	479
5	Trụ BTLT 10,5m F350 dự ứng lực		trụ	02	5	02
6	Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực		trụ	71	6	1282

1.2. Kiểm tra khả năng chịu tải:

+ Độ bền uốn nứt:

STT	Tên hàng hóa	Nhà SX/ Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn vị thử nghiệm	Ghi chú (Tổng SL đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông)
1	Trụ BTLT 18m F1300 dự ứng lực	Điện Cơ/VN	trụ	01	7	03
2	Trụ BTLT 16m F1000 dự ứng lực		trụ	01	8	03
3	Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực		trụ	08	9-16	20
4	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực		trụ	11	17-27	26
5	Trụ BTLT 10,5m F350 dự ứng lực		trụ	01	28	02
6	Trụ BTLT 8,5m		trụ	29	29-57	71

F300 dự ứng lực					
-----------------	--	--	--	--	--

+ Tải trọng phá hủy

STT	Tên hàng hóa	Nhà SX/ Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn vị thử nghiệm	Ghi chú (Tổng SL đã đạt yêu cầu về độ bền uốn nứt)
1	Trụ BTLT 18m F1300 dự ứng lực	Điện Cơ/VN	trụ	01	Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam	01
2	Trụ BTLT 16m F1000 dự ứng lực		trụ	01		01
3	Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực		trụ	04		08
4	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực		trụ	06		11
5	Trụ BTLT 10,5m F350 dự ứng lực		trụ	01		01
6	Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực		trụ	15		29

***) Đà cần.**

1.1. Đo kiểm tra kích thước, mác bê tông:

STT	Tên hàng hóa	Nhà SX/ Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn vị thử nghiệm	Ghi chú (Tổng SL cung cấp)
1	Đà cần (để neo) BTCT 1,5m	Điện Cơ/VN	cái	26 58	Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam	144

1.2. Kiểm tra phá hủy:

STT	Tên hàng hóa	Nhà SX/ Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn vị thử nghiệm	Ghi chú (Tổng SL cung cấp)
1	Đà cần (để neo) BTCT 1,5m	Điện Cơ/VN	cái	01 59	Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam	144

2. Nhận xét sơ bộ về mẫu: Mới 100%

(59 phiếu)

5AT

3. Các chỉ tiêu yêu cầu kiểm tra và phương pháp kiểm tra/ thử nghiệm: Theo Thỏa thuận khung số: 05/TTK-PCĐN-QLĐT ngày 30/5/2022 tại phụ lục 3 chất lượng sản phẩm, mục 1 thử nghiệm.


4. Đại diện hai bên cùng Đơn vị thử nghiệm độc lập (Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía Nam) thử nghiệm mẫu trụ điện, đã căn nêu trên tại hiện trường Trung tâm sản xuất của Công ty CP Điện Cơ trong cùng ngày (*Biên bản chứng kiến hiện trường đính kèm*).


**ĐD. Công ty TNHH MTV
Điện lực Đồng Nai
Giám đốc**


**ĐD. Công ty CP Điện Cơ
Giám đốc**

Nguyễn Ngọc Thành

Thành phần tham dự

- Ông: Nguyễn Đức Dũng 

- Ông: Lê Tiên Tài 

- Ông: Nguyễn Văn Đô 

Nguyễn Duy Hải

- Ông: Nguyễn Lê Quý Khanh 

ĐD. Công ty CP Tư Vấn XD Phía Nam (SCIC)

- Ông: Nguyễn Huy Tiến 