

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ KIÊN GIANG
Số: 25.../BB-KIMEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm).

Hôm nay, vào lúc ...h... phút, ngày 07... tháng 07... năm 2022, tại CN Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Lô F3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Ông: Chức vụ:

- Ông: Chức vụ:

2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CABA.

- Ông: *Nguyễn Hồng Bắc* Chức vụ: **GIÁM ĐỐC**

- Ông: *Hồ Chế Chi Công* Chức vụ: *CBKT*.....

3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT:

- Ông: Chức vụ:

- Ông: Chức vụ:

4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT

5/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám Đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1) Kiểm tra ngoại quan và thử tải Trụ BTLT:

STT	HÀNG HÓA VÀ QUY CÁCH HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG		
			GÓI THẦU	KIỂM TRA NGOẠI QUAN	THỦ TÀI DANH ĐỊNH và PHÁ HỦY
I	Công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực Quận Cái Răng - giai đoạn 14 (Năm 2022). Gói 1: Xây lắp công trình Phát triển lưới điện phân phối khu vực Quận Cái Răng - giai đoạn 14 (Năm 2022).		135	10	5
1	Trụ BTLT DUL 12m - F540 Kgf, k=2	Trụ	1	1	1
2	Trụ BTLT DUL 8,5m - F200 Kgf, k=2	Trụ	25	3	1
3	Trụ BTLT DUL 14m - F650 Kgf, k=2	Trụ	109	6	3
II	Công trình: Gói thầu CT3-PW-1.9 Công Ngăn Triều - Âu Thuyền Hàng Bàng, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy. Hạng mục: Di dời đường dây hạ áp. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.		17	6	2
1	Trụ BTLT DUL 8,5m - F300 Kgf, k=2	Trụ	13	3	1
3	Trụ BTLT DUL 14m - F650 Kgf, k=2	Trụ	4	3	1
III	Công trình: Nâng cấp tuyến đường Ba Se - Ngã Cạy. Hạng mục: Di dời trụ điện. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.		6	3	1
1	Trụ BTLT DUL 8,5m - F300 Kgf, k=2	Trụ	6	3	1
IV	Công trình: Nâng cấp tuyến đường từ Cầu Thủy Lợi giáp khu vực Bình An. Hạng mục: Di dời trụ điện. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu		13	5	2
1	Trụ BTLT DUL 8,5m - F300 Kgf, k=2	Trụ	11	3	1
2	Trụ BTLT DUL 14m - F650 Kgf, k=2	Trụ	2	2	1
V	Công trình: Tuyến đường liên khu vực Phường Thới An. Hạng mục: Di dời trụ điện		13	6	2
1	Trụ BTLT DUL 8,5m - F300 Kgf, k=2	Trụ	5	3	1
2	Trụ BTLT DUL 14m - F650 Kgf, k=2	Trụ	8	3	1
VI	Công trình: Tuyến đường Rạch Kinh Đình. Hạng mục: Di dời trụ điện. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu		7	6	2
1	Trụ BTLT DUL 8,5m - F300 Kgf, k=2	Trụ	4	3	1
2	Trụ BTLT DUL 14m - F650 Kgf, k=2	Trụ	3	3	1

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL theo TCVN 5847-2016 của các Gói thầu thuộc các công trình:

1- Công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực Quận Cái Răng - giai đoạn 14 (Năm 2022). Gói 1: Xây lắp công trình Phát triển lưới điện phân phối khu vực Quận Cái Răng - giai đoạn 14 (Năm 2022).

2- Công trình: Gói thầu CT3-PW-1.9 Cống Ngăn Triều - Âu Thuyền Hàng Bàng, Phường Long Xuyên, Quận Bình Thủy. Hạng mục: Di dời đường dây hạ áp. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.

3- Công trình: Nâng cấp tuyến đường Ba Se - Ngã Cạy. Hạng mục: Di dời trụ điện. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.

4- Công trình: Nâng cấp tuyến đường từ Cầu Thủy Lợi giáp khu vực Bình An. Hạng mục: Di dời trụ điện. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.

5- Công trình: Tuyến đường liên khu vực Phường Thới An. Hạng mục: Di dời trụ điện.

6- Công trình: Tuyến đường Rạch Kinh Đình. Hạng mục: Di dời trụ điện. Gói thầu: Cung cấp vật tư, đổ móng, lắp dựng trụ, thu hồi lưới điện hiện hữu.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm “Đạt” hoặc “Không đạt”.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Ông:

- Ông:

2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CABA.

- Ông: *Nguyễn Hồng Bắc*

- Ông: *Hồ Chế Chí Công*

3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT:

- Ông:

- Ông:

**4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH
XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

5/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

