



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 57A/BB-ATCL  
Ngày : 17/06/2022  
Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,  
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH:** Gói 1: Xây lắp công trình Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Cờ Đỏ – giai đoạn 14 (năm 2022). Công trình: Phát triển lưới điện phân phối khu vực huyện Cờ Đỏ – giai đoạn 14 (năm 2022)

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 2275/HĐ-ACECO-KD ngày 19/05/2022 giữa Công ty TNHH Điện công nghiệp Đại Thiên Thành và Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 17/06/2022 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :  
**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.CẦN THƠ**

- Ông: ..... Chức vụ: .....

- Ông: ..... Chức vụ: .....

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐẠI THIÊN THÀNH**

- Ông: Nguyễn Thanh Cần Chức vụ: Giám đốc

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông : Tạ Văn Cảnh Chức vụ : Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm nghiệm thu
01	Trụ BTLT 14-PC-6.5, k=2	Trụ	03	01
02	Trụ BTLT 8,5-PC-2.0, k=2	Trụ	87	01

\* **Xuất xứ:** Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước, cấu kiện bê tông được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang .

**II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM**

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

**III. NHẬN XÉT**

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016.

**IV. KẾT LUẬN**

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../...../2022

**CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN**

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY  
ĐIÊN LỰC TP.CẦN THƠ

*Phuol*

**Nguyễn Huy Tiến**

Đ/D C.TY TNHH ĐIỆN  
CÔNG NGHIỆP ĐẠI THIÊN THÀNH

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG  
LY TÂM AN GIANG



*Ca Văn Cảnh*

