



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

Số hiệu : 65A/BB-ATCL

Ngày : 09/08/2022

Trang : 01/ 02

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 09/08/2022 tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Tạ Văn Cảnh

Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	ĐVT	Số lượng sản phẩm thử nghiệm
I.	Lấy ngày thử nghiệm 03/08/2021		
01	Trụ 8,5-PC-3.0 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
02	Trụ 10,5-PC-5.0 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
03	Trụ 12-PC-7.2 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
04	Trụ 14-PC-8.5 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
II.	Lấy ngày thử nghiệm 12/01/2022		
01	Trụ 7,5-PC-3.0 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
02	Trụ 8,5-PC-3.0 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
03	Trụ 10,5-PC-5.0 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
04	Trụ 12-PC-7.2 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
05	Trụ 14-PC-8.5 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
06	Trụ 16-PC-9.2 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
07	Trụ 18-PC-11.0 TĐĐ; K = 2	Trụ	01
08	Trụ 20-PC-13.0 TĐĐ; K = 2	Trụ	01

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản, lực kéo đầu trụ.
3. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.



III. NHẬN XÉT: Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 2016.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo yêu cầu của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/...../.....

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

ĐD/CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Nguyễn Huy Tiến



Trần Văn Cảnh

