

 ISO 9001:2015	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1	
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh	
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương	
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com	

Bình Dương, ngày 19 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN

THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

Công trình: CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI KHU VỰC HUYỆN THUẬN BẮC NĂM 2022

Gói thầu: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH “CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI KHU VỰC HUYỆN THUẬN BẮC NĂM 2022”

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Ninh Thuận

Ông (bà): Nguyễn Văn Lợi	Chức vụ: NV QLDA
Ông (bà): Nguyễn Hữu Phương	Chức vụ: NV PKT
- II. Đại diện Giám sát: Công ty TNHH Hải Thanh

Ông (bà): Nguyễn Đình Sang	Chức vụ: TVGS
----------------------------	---------------
- III. Đại diện Nhà thầu thi công: Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Hoàng Phát

Ông (bà): Lê Văn Thóa	Chức vụ: PGD
Ông (bà): Báo Minh Thắng	Chức vụ: CBKT
- IV. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)

Ông (bà): Nguyễn Huy Trường	Chức vụ: CBKT
-----------------------------	---------------
- V. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

Ông (bà): Trần Đức Tín	Chức vụ: CBKT
------------------------	---------------

Nội dung:

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Số lượng cột	Số lượng mẫu chọn	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra uốn nứt và uốn gãy
01	Cột điện PC-12M-5.4kN-K2-SF	31 cột	03 cột	03 cột 2	01 cột 3
02	Cột điện PC-10.5M-3.5kN-K2-SF	01 cột	01 cột	01 cột 4	01 cột 5
03	Cột điện PC-8.5M-3kN-K2-SF	11 cột	03 cột	03 cột 6	01 cột 7
04	Cột điện PC-7.5M-3kN-K2-SF	02 cột	02 cột	02 cột 8	01 cột 9

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 15h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Ninh Thuận:

Ông: Nguyễn Văn Lợi

Luc

Ông: Nguyễn Hữu Phương

Đại diện Công ty TNHH Hải Thanh:

Ông: Nguyễn Đình Sang

Sak

Đại diện Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Hoàng Phát:

Ông: Lê Văn Thòa

LT Hoa

Ông: Báo Minh Thắng

Bao

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Trường

Nguyen

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Đức Tín

Tran

