

## BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông).

Hôm nay, vào lúc 9 h 00 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2022, tại CN Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Lô F3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

### 1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM

- Ông: Nguyễn Việt Linh Chức vụ: CBKT-QLCT

- Ông: ..... Chức vụ: .....

### 2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY CP XD TM DV SANG PHƯƠNG NAM.

- Ông: Phạm Văn Đông Chức vụ: CBKT

- Ông: ..... Chức vụ: .....

### 3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT

### 4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: ..... Chức vụ: .....

#### I/ Nội dung thử nghiệm:

STT	HÀNG HÓA VÀ QUI CÁCH HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG		
			GÓI THẦU	KIỂM TRA NGOẠI QUAN VÀ MÁC BÊ TÔNG	THỬ TẢI DANH ĐỊNH
1	Trụ BTLT DUL 22m-F1100 Kgf (k=1,5) - tiếp địa, 2 đoạn: Góc 10m + Ngọn 12m	Trụ	23	3	1
2	Trụ BTLT DUL 4,0m-F1100 Kgf (k=1,5) - tiếp địa, kết cấu dự ứng lực không bao gồm bulong ghép trụ	Trụ	25	3	

**Xuất xứ:** Các trụ điện BTLT DUL và cầu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

## II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

## III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của **Gói 12.1: Thi công xây lắp (khối lượng còn lại), Công trình: Thay dây dẫn đường dây 110kV Ninh Phước – Tuy Phong.**

- Các bên tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn hiện hành.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm “Đạt” hoặc “Không đạt”.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

## ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

### 1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM

- Ông: Nguyễn Việt Linh

  
.....

- Ông: .....

.....

### 2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY CP XD TM DV SANG PHƯƠNG NAM.

- Ông: Phạm Văn Đông

  
.....

- Ông: .....

.....

### 3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

.....

### 4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: .....

  
.....

.....