

	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1		
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh		
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương		
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com		



Bình Dương, ngày 08 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM

Dự án: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

- I. Đại diện Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng Các Công Trình Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Ông (bà):	Trần Quốc Dũng	Chức vụ:	Tô trường Tổ QL&DHDA
Ông (bà):	Trần Mạnh Giáo	Chức vụ:	Tổ viên
- II. Đại diện Công ty Điện lực Bến Tre

Ông (bà):	Lê Thanh Phương	Chức vụ:	Chuyên viên P. KHVT
Ông (bà):	Nguyễn Xuân Thương	Chức vụ:	Ban QLDA
Ông (bà):	Võ Văn Hưng	Chức vụ:	P. KT
Ông (bà):	Nguyễn Văn Phong	Chức vụ:	Điện lực Bình Đại
- III. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai

Ông (bà):	Nguyễn Anh Dân	Chức vụ:	CBKT
-----------	----------------	----------	------
- IV. Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)

Ông (bà):	Nguyễn Huy Trường	Chức vụ:	CBKT
-----------	-------------------	----------	------
- V. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1

Ông (bà):	Trần Đức Tín	Chức vụ:	CBKT
-----------	--------------	----------	------

Nội dung:

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Nội dung thử nghiệm	Số lượng thử nghiệm
01	Cột điện PC-14M-11KN-K2	K=2	01 cột
02	Cột điện PC-8.5M-3KN-K2	K=2	01 cột
03	Đà cân 1.5m	Hình dáng & Mác BT	01 cái
04	Đà cân 1.2m	Hình dáng & Mác BT	01 cái

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và dùng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 15h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Bến Tre:

Ông: Trần Quốc Dũng

Ông: Trần Mạnh Giáo

[Handwritten signature]

Đại diện Công ty Điện lực Bến Tre:

Ông: Lê Thanh Phương

Ông: Nguyễn Xuân Thương

Ông: Võ Văn Hưng

Ông: Nguyễn Văn Phong

[Handwritten signatures]

Đại diện Công Ty TNHH Việt Trung Gia Lai:

Ông: Nguyễn Anh Dân

[Handwritten signature]

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Trường

[Handwritten signature]

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Đức Tín

[Handwritten signature]

