



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
 Văn phòng: Số 159 Hud Building, Lầu 1, Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
 Nhà máy: Số 234 DT 747, KP. Tân Lương, P. Thạnh Phước, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
 Điện thoại: 028 3514 1129 Fax: 028 3514 1130 Email: hungco_tdc@yahoo.com



Bình Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN
 THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM**

- Gói thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị và vật tư thiết bị thu hồi
- Dự án: Nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Liên ấp 6-5, xã Vĩnh Lộc A
 Địa điểm: xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
- Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
 - Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh. Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Bình Chánh.
 Ông/ bà: Lê Nguyễn Minh Thành Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Đại diện Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng điện Nhất Thanh Quang
 Ông/ bà: Võ Trương Như Minh Chức vụ: Giám sát trường
- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Điện Đồng Nhất
 Ông/ bà: Đinh Viết Long Chức vụ: Chỉ huy trưởng
- Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
 Ông/ bà: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
 Ông/ bà: Trần Quốc Ân Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Nội dung:

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên sản phẩm	Số lượng mẫu chọn	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra chịu lực (K=2)
01	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 14m - 6,5KN - K=2 loại 2 đoạn (7m+7m)	03	03 cột 1	01 cột 2
02	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 10m - 4,3KN - K=2	04	04 cột 3	02 cột 4,5

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 14h45 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Bình Chánh.
 Ông/ bà: Lê Nguyễn Minh Thành
- Đại diện Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Điện Đồng Nhất
 Ông/ bà: Võ Trương Như Minh
- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Điện Đồng Nhất
 Ông/ bà: Đinh Viết Long
- Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
 Ông/ bà: Nguyễn Huy Tiến
- Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
 Ông/ bà: Trần Quốc Ân