

	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Địa chỉ: Số 159 Hud Building, Lầu 1, Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	Điện thoại: 028 3514 1129 Fax: 028 3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com

ISO 9001:2015



Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM

- Gói thầu: Di dời, tái lập lưới điện
- Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hưng Nhơn

Địa điểm: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chúng tôi gồm có:

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Bình Chánh.
Ông/ bà: Lê Nguyễn Minh Thành Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Đại diện Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Điện Phú Tiến Long
Ông/ bà: Đỗ Hoàng Dân Chức vụ: Giám sát trưởng
- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Điện Đồng Nhất
Ông/ bà: Phạm Văn Thừa Chức vụ: Chỉ huy trưởng
- Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
Ông/ bà: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
Ông/ bà: Trần Quốc Ân Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Nội dung:

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên sản phẩm	Số lượng mẫu chọn	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra chịu lực (K=2)
01	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 14m - 6,5KN - K=2 loại 2 đoạn (7m+7m)	05	05 cột	02 cột
02	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 14m - 6,5KN - K=2	03	03 cột	01 cột
03	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 10m - 4,3KN - K=2	03	03 cột	01 cột

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h45 đến 16h30 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Bình Chánh.

Ông/ bà: Lê Nguyễn Minh Thành

- Đại diện Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Điện Phú Tiến Long

Ông/ bà: Đỗ Hoàng Dân

- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Điện Đồng Nhất

Ông/ bà: Phạm Văn Thừa

- Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)

Ông/ bà: Nguyễn Huy Tiến

- Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

Ông/ bà: Trần Quốc Ân