

	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 Huê Building, Lầu 1, Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 DT 747, KP. Tân Lương, P. Thạnh Phước, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương
ISO 9001:2015	Điện thoại: 028 3514 1129 Fax: 028 3514 1130 Email: hungfo_tdc@yahoo.com



Bình Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM

- Gói thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị và vật tư thiết bị thu hồi hạng mục di dời tái lập lưới điện
- Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Lương Ngang - tổ 5-6-7 (từ Bông Văn Dĩa - ranh Tân Tạo A - Rạch Láng Mặn), xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh - Địa điểm: xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chúng tôi gồm có:

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Bình Chánh.
Ông/ bà: Lê Nguyễn Minh Thành Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Đại diện Đơn vị Tư vấn giám sát:
Ông/ bà: Chức vụ:
- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Điện Đồng Nhất
Ông/ bà: Nguyễn Đăng Thanh Chức vụ: Chỉ huy trưởng
- Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
Ông/ bà: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
Ông/ bà: Trần Quốc Ân Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Nội dung:

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên sản phẩm	Số lượng mẫu chọn	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra chịu lực (K=2)
01	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 14m - 6,5KN - K=2	03	03 cột	01 cột
02	Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước 10m - 4,3KN - K=2	03	03 cột	01 cột

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016.
- Thời gian thử nghiệm từ 08h30 đến 14h30 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Bình Chánh.
Ông/ bà: Lê Nguyễn Minh Thành
- Đại diện Đơn vị Tư vấn giám sát:
Ông/ bà:
- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Điện Đồng Nhất
Ông/ bà: Nguyễn Đăng Thanh
- Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
Ông/ bà: Nguyễn Huy Tiến
- Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
Ông/ bà: Trần Quốc Ân