

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông).

Hôm nay, vào lúc ...h... phút, ngày 26.. tháng 08.. năm 2022, tại CN Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Lô F3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

- Ông: Phạm Anh Vũ Chức vụ: CBKT BQL DA
- Ông: Võ Văn Hưng Chức vụ: CBKT PKT
- Ông: Trần Văn Hào Chức vụ: CBKT – ĐLGT
- Ông: Dương Văn Nhân Chức vụ: CBKT – ĐLGT
- Ông: Đặng Công Trường Chức vụ: CBKT – ĐLGT

2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: LIÊN DANH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHANG HY VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Trần Văn Phúc Chức vụ: Giám đốc
- Ông: Chức vụ:

3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT

4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám Đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

| STT | HÀNG HÓA VÀ QUI CÁCH HÀNG HÓA | ĐVT | SỐ LƯỢNG | | |
|-----|--|-----|----------|------------------------------------|------------------------------|
| | | | GÓI THẦU | KIỂM TRA NGOẠI QUAN VÀ MÁC BÊ TÔNG | THỬ TẢI DANH ĐỊNH VÀ PHÁ HỦY |
| 1 | Trụ BTLT DUL 14m-F850 Kgf (k=2) | Trụ | 195 | 10 | 4 |
| 2 | Trụ BTLT DUL 16m-F1100 Kgf (k=2) (2 đoạn: Góc 6m + Ngọn 10m) ĐK Ngọn 190 | Trụ | 85 | 5 | 2 |
| 3 | Móng néo BTCT (0,4 x 1,5)m | Trụ | 2 | 2 | |
| 4 | Đà cản BTCT 1,5m | Trụ | 88 | 5 | |

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cầu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Công trình: Xây dựng lộ ra 22kV cho máy 2 trạm 110kV Giồng Trôm và đường dây cấp điện cho Cụm công nghiệp Phong Năm.
 - Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
 - Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.
 - Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm “Đạt” hoặc “Không đạt”.
 - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 10 giờ 00 phút ngày 26/08/2022.
- Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE

- Ông: Phạm Anh Vũ
- Ông: Võ Văn Hưng
- Ông: Trần Văn Hào
- Ông: Dương Văn Nhân
- Ông: Đặng Công Trường

.....
.....
.....
.....
.....

2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH VẠN TÀI KHANG HY

- Ông: **Trần Văn Phúc**
- Ông:



3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

.....

4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

