


230109 (01-22)

	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com

Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN
THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

Gói thầu: XÂY LẬP CÔNG TRÌNH: XDM NRTA, TBA, NRHA VÀ NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP LÊN 1 PHA 3 DÂY, 3 PHA KHU VỰC HUYỆN TÂN BIÊN ĐỀ CHỐNG QUÁ TẢI VÀ GIẢM TỖN THẤT NĂM 2023

Thuộc dự án: XDM NRTA, TBA, NRHA VÀ NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP LÊN 1 PHA 3 DÂY, 3 PHA KHU VỰC HUYỆN TÂN BIÊN ĐỀ CHỐNG QUÁ TẢI VÀ GIẢM TỖN THẤT NĂM 2023

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh

Ông (bà): Nguyễn Chí Quốc	Chức vụ: NV QLDA
Ông (bà): Nguyễn Quốc Cường	Chức vụ: Giám sát A
- II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thăng Long

Ông (bà): Ngô Văn Uy	Chức vụ: CBKT
----------------------	---------------
- III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)

Ông (bà): Nguyễn Huy Trường	Chức vụ: TN
-----------------------------	-------------
- IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

Ông (bà): Trần Đức Tín	Chức vụ: QLCL
------------------------	---------------

Nội dung: Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Số lượng cột	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra khả năng chịu tải
01	Cột điện 14M-8.5KN-K2-CTĐ-SF	04 cột	03 cột	01 cột
02	Cột điện 12M-7.2KN-K2-CTĐ-SF	101 cột	05 cột	02 cột
03	Cột điện 10.5M-3.5KN-K2-CTĐ-SF	29 cột	03 cột	01 cột
04	Cột điện 8.5M-3KN-K2-CTĐ-SF	08 cột	03 cột	01 cột
05	Cột điện 7.5M-3KN-K2-CTĐ-SF	482 cột	24 cột	10 cột
06	Đà cân 1.2m	58 cái	06 cái	01 cái

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 17h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: Nguyễn Chí Quốc

Ông: Nguyễn Quốc Cường

Đại diện Công ty Cổ phần Xây Dựng Thăng Long:

Ông: Ngô Văn Uy

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Trường

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Đức Tín