

22-011
0207-01→
CTY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM
MIỀN ĐÔNG
ĐT: 0274-3712096 Fax: 0274-3727873

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**


Do nhu cầu kiểm tra chất lượng các loại trụ điện và đà cản của Công ty.

Nay Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông kính mời quý Công Ty đến Công ty chúng tôi tại: Số 61 đường Mỹ Phước – Tân Vạn, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương thử trụ với các mẫu thử như sau:

STT	LOẠI SẢN PHẨM	ĐVT	Bản Vẽ	SỐ LƯỢNG
01	Trụ BTLT 14m – 1100Kgf	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-05b (03/2014) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
02	Trụ BTLT 14m – F11KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-14M-11 (06/2013) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
03	Trụ BTLT 14m – 900Kgf	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-05a (03/2014) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
04	Trụ BTLT 14m – F9.0KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-14M-8.5 (06/2013) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
05	Trụ BTLT 14m – 850Kgf	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-05a (03/2014) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
06	Trụ BTLT 14m – F8.5KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-14M-8.5 (06/2013) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
07	Trụ BTLT 14m – 650Kgf	Trụ	2005-XD-TAMĐ-14-650 (09/2005) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
08	Trụ BTLT 14m – F6.5KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-14M-6.5 (06/2013)	01

			CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	
09	Trụ BTLT 12m – 720Kgf	Trụ	2005-XD-TAMĐ-12-720 (09/2007) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
10	Trụ BTLT 12m – F7.2KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-12M-7.2 (06/2013) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
11	Trụ BTLT 12m – 540Kgf	Trụ	2005-XD-TAMĐ-12-540 (09/2005) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
13	Trụ BTLT 10.5m – 350Kgf	Trụ	2005-XD-TAMĐ-10.5-350 (09/2005) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
14	Trụ BTLT 10.5m – F3.5KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-10.5M- 3.5 (06/2013) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
15	Trụ BTLT 8,5m – 300Kgf	Trụ	2005-XD-TAMĐ-8.5-300 (09/2005) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
16	Trụ BTLT 8,5m – F3KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-8.5M- 3 (06/2013) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
17	Trụ BTLT 8,5m – 200Kgf	Trụ	2005-XD-TAMĐ-8.5-200 (09/2005) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
18	Trụ BTLT 8,5m – F2KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-8.5M- 2 (06/2013) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
19	Trụ BTLT 7,5m – 300Kgf	Trụ	2005-XD-TAMĐ-7.5-300 (09/2005) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
20	Trụ BTLT 7.5m – F3KN (K2)	Trụ	013000N-ĐD-BTLT-7.5M-3 (06/2013) CTY CP TƯ VẤN XÂY	01

			DỤNG ĐIỆN 3	
21	Trụ BTLT 7,5m – 200 Kgf	Trụ	2005-XD-TAMĐ-7.5-200 (09/2005) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
22	Trụ BTLT 7.5m – F2KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-7.5M-2 (06/2013) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
23	Đà cản 1,2m	Cái	2005-XD-TAMĐ-DC12 (07/2007) CTY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3)	01
24	Đà cản 1,5m	Cái	ĐC-1,5 (06/2008) Cty Điện Lực Bình Dương	01
25	Móng neo 1500x400	Cái	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam – Điện lực Bình Dương	01
26	Trụ BTLT 14m – F6.50kN Không ứng lực NPC I-14m-6.5	Trụ	TM 14-650 (01/1999) do Trung Tâm Năng Lượng- Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam	01
27	Trụ BTLT 14m – F6.50kN (K2) Không ứng lực NPC I-14m-6.5-K=2	Trụ	TM 14-1100 (01/1999) do Trung Tâm Năng Lượng- Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam	01
28	Trụ BTLT 12m – 5.4kN (K2) Không ứng lực NPC I-12m-5.4-K=2	Trụ	TM 12-930 (01/1999) do Trung Tâm Năng Lượng- Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam	01
29	Trụ BTLT 12m – 5.4kN Không ứng lực NPC I-12m-5.4	Trụ	TM 12-720 (01/1999) do Trung Tâm Năng Lượng- Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam	01
30	Trụ BTLT 8,5m – 3.0kN (K2) Không ứng lực NPC I-8,5m-3.0-K=2	Trụ	TM 8,5-300 (01/1999) do Trung Tâm Năng Lượng- Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam	01
31	Trụ BTLT 8,5m – 3.0kN Không ứng lực	Trụ	TM 8,5-300 (01/1999) do Trung Tâm Năng Lượng-	01



	NPC I-8,5m-3.0		Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam	
32	Trụ BTLT 18m – 1000kgf	Trụ	TTCBTLT-14 (05/2018) do Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh	01
33	Trụ BTLT 18m – F10.0KN (K2)	Trụ	TTCBTLT-14 (05/2018) do Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh	01
34	Trụ BTLT 16m -1000kgf	Trụ	Cột BTLT 16m, tờ số 01/01 (08/2018) Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh	01
35	Trụ BTLT 16m -F10.0KN (K2)	Trụ	Cột BTLT 16m, tờ số 01/01 (08/2018) Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh	01
36	Trụ BTLT 16m -F11KN (K2)	Trụ	TB-16.0/11 (20/08/2014) Công ty CP Tư vấn Xây Dựng Điện Lực TP. Hồ Chí Minh	01
37	Trụ BTLT 18m – F9.2KN (K2)	Trụ	013005N-ĐD-BTLT-03 (03/2014) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
38	Trụ BTLT 18m – F13KN (K2)	Trụ	Trụ 18-1300kgf-k2 (01/04/2022) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH	01
40	Trụ BTLT 20m – F10.0KN		013005N-ĐD-BTLT-20M-10 (06/2013) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3	01
41	Trụ BTLT 20m – F13KN		013005N-ĐD-BTLT-20M-10 (06/2013) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH	01

42	Trụ BTLT 20m – F13KN		Trụ 20-1300kgf-k2 (01/04/2022) CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH	01
----	----------------------	--	--	----

Ngày kiểm định trụ 02/02/2023.

Rất mong nhận được sự chấp thuận sớm nhất của quý Công Ty.
Trân trọng kính chào.

Dĩ An, ngày 30 tháng 01 năm 2023
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY

TÂM MIỀN ĐÔNG

Giám Đốc



Nguyễn Văn Nhặng

