



Số: 3... /BB\_KDTH

Tân Hà, ngày 6. tháng 3. năm 2023.

## **BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM**

“V/v: Thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực”

Hôm nay, vào lúc 9h30, ngày ..... tháng ..... năm 2023.

Tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà (Nhà cung cấp trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực)

Địa chỉ: thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi gồm có:

### **1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN.**

Ông: ..... Chức vụ: .....

Ông: ..... Chức vụ: .....

### **2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.**

Ông: Nguyễn Văn Tài Chức vụ: TP. Kinh doanh

Ông: Lê Công Trung Hiếu Chức vụ: Đội phó sản xuất trụ điện

### **3. CÔNG TY TNHH TM & DV MINH TIẾN NINH THUẬN**

Ông: ..... Chức vụ: .....

### **3. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.**

Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: NV. Thí nghiệm

Ông: ..... Chức vụ: .....

Cùng chứng kiến việc thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà như sau:

Mẫu thử được đại diện Công ty Điện Lực Ninh Thuận chọn ngẫu nhiên trong lô hàng do Công ty TNHH đầu tư Tân Hà sản xuất.

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng thử mẫu	Ngày mẫu thử	Số lượng lấy ngoại quan	Ghi chú
01	Trụ BTLT 8.5m F300 K=1.5	03	06/03/2023	09	
02	Trụ BTLT 12m F540 K=1.5	01	06/03/2023	03	

### **Nhận xét:**

Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như trong: hợp đồng số /2023/HĐKD-ĐTTH.

Sản phẩm cấp cho công trình: “**Hệ Thống Điện Khu Dân Cư Thôn Đá Bàn Xã Phước Tiến**”.

- Việc thử nghiệm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực hôm nay do: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847:2016.

- Việc thử nghiệm dầm bê tông hôm nay do: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06). Kiểm tra mác bê tông theo phương pháp không phá hủy.

Ngoài các sản phẩm thử nghiệm, số lượng sản phẩm còn lại của lô hàng đã được niêm phong. Kết quả thí nghiệm do đơn vị: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp. Thời gian kết thúc thử nghiệm: .....h....., ngày ..... tháng ..... năm 2023.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau:

1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.
2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN
3. CÔNG TY TNHH TM & DV MINH TIỀN NINH THUẬN
4. CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

### NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN

1. Công ty Điện Lực Ninh Thuận

2. Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà



Nguyễn Văn Tài

3. Công ty TNHH TM & DV Minh Tiên Ninh Thuận 4. Công ty CP TV kiểm định XD phía Nam

Nguyễn Huy Tiên