

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông đúc sẵn thuộc HĐ số 49/2023/HĐ-PCBL-CKKG ngày 07/03/2023 Gói thầu số 6: Mua sắm trụ điện và đà cản các loại năm 2023 thuộc dự án: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Điện lực Bạc Liêu.)

Hôm nay, vào lúc 08 h 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2023, tại CN Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Lô F3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: *Le Thanh Tam*

Chức vụ: *Phó...phòng...CHVT*

- Ông: *Trương Văn Đạt*

Chức vụ: *Nhóm viên phòng CHVT*

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

Chức vụ: CBKT

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1) Kiểm tra ngoại quan:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo HĐ	Kiểm tra Ngoại quan	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 7.5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	20	3	
2	Trụ BTLT DUL 8.5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	165	9	
3	Trụ BTLT DUL 10m - F430 (k=2)	Trụ	1	1	
4	Trụ BTLT DUL 10.5m-F430 Kgf (k=2)	Trụ	65	4	
5	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)	Trụ	94	5	
6	Trụ BTLT DUL 14m-F650 Kgf (k=2)	Trụ	70	4	
7	Trụ BTLT DUL 18m-F1100 Kgf (k=2)	Trụ	1	1	
8	Trụ BTLT DUL 20m-F1300 Kgf (k=2)	Trụ	1	1	
Tổng cộng:		Mẫu		28	

2) Kiểm tra thử tải:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo HD	Số lượng thử tải	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 7.5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	20	1	
2	Trụ BTLT DUL 8.5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	165	4	
3	Trụ BTLT DUL 10m - F430 (k=2)	Trụ	1	1	
4	Trụ BTLT DUL 10.5m-F430 Kgf (k=2)	Trụ	65	2	
5	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)	Trụ	94	2	
6	Trụ BTLT DUL 14m-F650 Kgf (k=2)	Trụ	70	2	
7	Trụ BTLT DUL 18m-F1100 Kgf (k=2)	Trụ	1	1	
8	Trụ BTLT DUL 20m-F1300 Kgf (k=2)	Trụ	1	1	
9	Đà cản 1,2m A	Cái	130	1	
10	Đà cản 1,5m	Cái	190	1	
Tổng cộng:		Mẫu		16	

3) Kiểm tra ngoại quan, kích thước và Mac bê tông cấu kiện:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo HD	Kiểm tra Ngoại quan	Ghi chú
1	Đà cản 1,2m A	Cái	130	13	
2	Đà cản 1,5m	Cái	190	19	
3	Đà cản 1.8m	Cái	15	3	
4	Đà cản 2m	Cái	2	3	
Tổng cộng:		Mẫu		38	

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của HD số 49/2023/HĐ-PCBL-CKKG ngày 07/03/2023 Gói thầu số 6: Mua sắm trụ điện và đà cản các loại năm 2023 thuộc dự án: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Điện lực Bạc Liêu.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Lê Thanh Tâm 

- Ông: Trương Văn Đạt 

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên 

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

