

I/ Nội dung thử nghiệm:

STT	HÀNG HÓA VÀ QUI CÁCH HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG		
			Gói Thầu	Số mẫu kiểm tra ngoại quan, hình dạng và kích thước	Số mẫu phải thử nghiệm bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
1	Trụ BTLT DUL 10,5m-F520 Kgf (k=2) - Có tiếp địa đáy trụ	Trụ	17	3	1
2	Trụ BTLT DUL 12m-F720 Kgf (k=2) - Có tiếp địa đáy trụ	Trụ	40	3	1
3	Trụ BTLT DUL 14m-F1100 Kgf (k=2) ĐK Ngọn 230 - Có tiếp địa đáy trụ	Trụ	124	8	3
4	Trụ BTLT DUL 18m-F1300 Kgf (k=2) ĐK Ngọn 230 - Có tiếp địa đáy trụ	Trụ	36	3	1
5	Cống D1000, L=1200, dày 100mm	Cái	24	3	
6	Cống D1200, L=1200, dày 100mm	Cái	38	4	

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Công trình: **Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cao Tốc – Bắc Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Cà Mau.**
 - Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
 - Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.
 - Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm “Đạt” hoặc “Không đạt”.
 - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN


1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH CÀ MAU

- Ông: Trần Minh Đoan


.....


2/ ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CAO GIA TIẾN

- Ông: Nguyễn Hùng Luân


.....

3/ TƯ VẤN QLDA: BAN QLDA CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Ông: Huỳnh Quốc Đĩnh



.....

- Ông: Lê Tấn Linh


.....

4/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH XLD VÀ TM TRƯƠNG MỸ KIM

- Ông: Lê Quang Tâm


.....

5/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên


.....

6/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh


.....


M.S.D.N. 17095566
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
KIÊN GIANG
TP. RẠCH GIÁ - T. KIÊN GIANG

