

## BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông).

Hôm nay, vào lúc 13 h 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2023, tại CN Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Lô F3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

### 1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

- Ông: Đặng Hoài Đông Chức vụ: PP. KHVT  
- Ông: Lương Minh Sử Chức vụ: NV QLDA  
- Ông: Nguyễn Văn Hoài Chức vụ: NV Phòng Đầu Tư  
- Ông: Trương Minh Tùng Chức vụ: CBKT

### 2/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT

### 3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT – NHÀ THẦU: CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám Đốc

### I/ Nội dung thử nghiệm:

STT	HÀNG HÓA VÀ QUI CÁCH HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG		
			Gói Thầu	Số mẫu kiểm tra ngoại quan, hình dạng và kích thước	Số mẫu phải thử nghiệm bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
1	Trụ BTLT DUL 6.5m - F250 TĐ (k=2)	Trụ	426	23	9
2	Trụ BTLT DUL 7.5m - F300 TĐ (k=2)	Trụ	2	2	1
3	Trụ BTLT DUL 12m - F720 TĐ (k=2)	Trụ	38	3	1



STT	HÀNG HÓA VÀ QUI CÁCH HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG		
			Gói Thầu	Số mẫu kiểm tra ngoại quan, hình dạng và kích thước	Số mẫu phải thử nghiệm bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4	Đà cản 1.2m	Cái	441	45	1
5	Đà cản 1.5m	Cái	25	3	
6	Cống D1000 - L1000 - Dày 100	Cái	24	3	
7	Cống D800 - L1000 - Dày 80	Cái	3	1	
8	Cống D800 - L500 - Dày 80	Cái	3	1	

**Xuất xứ:** Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

## II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

## III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của **Gói thầu: Xây lắp, Lô 1 công trình: Sửa chữa lưới điện khu vực huyện Trần Đề năm 2023; Lô 2 công trình: Sửa chữa lưới điện khu vực huyện Cù Lao Dung năm 2023; Lô 3 công trình: Sửa chữa lưới điện khu vực huyện Long Phú năm 2023**

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm “Đạt” hoặc “Không đạt”.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.



**ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN**

**1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG**

- Ông: Đặng Hoài Đông
- Ông: Lương Minh Sử
- Ông: Nguyễn Văn Hoài
- Ông: Trương Minh Tùng

.....  
.....  
.....  
.....

**2/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

.....

**3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT – NHÀ THẦU: CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

- Ông: Nguyễn Thành Vinh



.....

.....