



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 21/BB-ATCL

Ngày : 21/04/2023

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU  
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

**CÔNG TRÌNH :** Gói thầu: Thi công xây dựng. Dự án sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực huyện Mang Thít, Tam Bình và Trà Ôn năm 2023

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 0923/HĐ-ACECO-KD ngày 31/03/2023 giữa Công ty TNHH XDD An Thọ và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 21/04/2023 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG**

- Bà: Lâm Kim Thảo Chức vụ: Ban QLDA

- Bà: Nguyễn Ngọc Tuyền Chức vụ: Phòng KT

- Ông: Lê Hoàn Chức vụ: ĐL Mang Thít

- Ông: Huỳnh Thanh Trí Chức vụ: ĐL Trà Ôn

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN AN THỌ**

- Ông: Lê Văn Nhân Chức vụ: Phó GD

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

- Ông: Tạ Văn Cảnh Chức vụ: Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

**I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :**

**Bảng 1**

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, K=2 (SF)	Trụ	315	15	9 06
02	Trụ BTLT 8,5-PC-5.0, K=2 (SF)	Trụ	03	-	-
03	Đà cản 1,2m (SF)	Trụ	599	60	
04	Móng neo MN12-2 (SF)	Cái	38	04	
05	Ống cống Ø800/960, L=1 m (SF)	Cái	01	01	
06	Ống cống Ø800/960, L=0,5 m (SF)	Cái	01	01	

\* Kiểm tra phá hủy (đập kiểm tra cốt thép) 02 đà cản 1,2m.

\* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

## II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên có liên quan.

## III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

## IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày ...../...../.....

### CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

Đ/D CÔNG TY CP TƯ VẤN  
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG

*Nguyễn Huy Tiến*

Nguyễn Huy Tiến

Lâm Kim Thảo *Lâm Kim Thảo*

Nguyễn Ngọc Tuyên *Nguyễn Ngọc Tuyên*

Huỳnh Thanh Trí *Huỳnh Thanh Trí*


Lê Hoàn *Lê Hoàn*

Đ/D CÔNG TY TNHH  
XD ĐIỆN AN THO

Đ/D CTY CỔ PHẦN  
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

*Lê Văn Nhân*

Lê Văn Nhân



*Lê Văn Cảnh*

