	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN

THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

Gói thầu: XÂY LẬP CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI NRTA ĐẦU NỐI TRỤ 67, 77B, 96B TRẦN PHÚ, TRỤ 30B, 49B NGUYỄN CHÍ THANH VÀ ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP DẠC TRỰC ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, NGUYỄN CHÍ THANH, THỊ XÃ HÒA THÀNH

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh
Ông (bà): Lê Hải Thanh Chức vụ: NV QLDA
- II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây Dựng Điện Thương Mại Dịch Vụ Minh Ngọc
Ông (bà): Nguyễn Phú Thịnh Chức vụ: CBKT
- III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
Ông (bà): Nguyễn Huy Trường Chức vụ: TN
- IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
Ông (bà): Trần Đức Tín Chức vụ: QLCL

Nội dung: Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Số lượng cột	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra chịu tải & phá hủy
01	Cột điện 14M-8.5KN-K2-TĐ	08 cột	03 cột	01 cột
02	Cột điện 10.5M-3.5KN-K2-TĐ	24 cột	03 cột	01 cột
03	Cột điện 8.5M-3KN-K2-TĐ	190 cột	10 cột	04 cột

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 17h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: Lê Hải Thanh

Đại diện Công ty TNHH Xây Dựng Điện Thương Mại Dịch Vụ Minh Ngọc:


Ông: Nguyễn Phú Thịnh

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Trường

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Đức Tín

	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN**THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC**

Gói thầu: XÂY LẬP CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO ĐDTA 3 PHA ĐẦU NỐI TRỤ 21 TRẦN PHÚ TUYẾN 474TN;
NÂNG CẤP ĐDTA 3 PHA TỪ TRỤ 17 ĐẾN TRỤ 59B TRẦN PHÚ TUYẾN 474TN ĐỀ KHAI THÁC LỘ
RA TBA 110/22KV HÒA THÀNH 2

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng kiến gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh
Ông (bà): Tô Yến Thành Chức vụ: NV QLDA
- II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây Dựng Điện Thương Mại Dịch Vụ Minh Ngọc
Ông (bà): Nguyễn Phú Thịnh Chức vụ: CBKT
- III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
Ông (bà): Nguyễn Huy Trường Chức vụ: TN
- IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
Ông (bà): Trần Đức Tín Chức vụ: QLCL

Nội dung: Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Số lượng cột	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra chịu tải & phá hủy
01	Cột điện 14M-8.5KN-K2-TĐ	89 cột	05 cột	02 cột
02	Cột điện 12M-7.2KN-K2-TĐ	28 cột	03 cột	01 cột
03	Cột điện 18M-10KN-K2-TĐ	03 cột	03 cột	01 cột
04	Đà cấn 1.2M	84 cái	08 cái	01 cái

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 17h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: Lê Hải Thanh

Đại diện Công ty TNHH Xây Dựng Điện Thương Mại Dịch Vụ Minh Ngọc:


Ông: Nguyễn Phú Thịnh

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Trường

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Đức Tín

	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com

Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN**THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC**

Gói thầu: XÂY LẬP CÔNG TRÌNH "XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP 22KV NỔI TUYẾN 474TBI - 477TN"

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh
Ông (bà): Nguyễn Chí Quốc Chức vụ: NV QLDA
- II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thăng Long
Ông (bà): Ngô Văn Uy Chức vụ: CBKT
- III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
Ông (bà): Nguyễn Huy Trường Chức vụ: TN
- IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
Ông (bà): Trần Đức Tín Chức vụ: QLCL

Nội dung: Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Số lượng cột	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra chịu tải & phá hủy
01	Cột điện 14M-8.5KN-K2-TĐ	238 cột	13 cột 19	05 cột 20 → 24
02	Cột điện 12M-7.2KN-K2-TĐ	68 cột	05 cột 25	02 cột 26, 27
03	Cột điện 16M-10KN-K2-TĐ	02 cột	02 cột 28	01 cột 29
04	Đà cản 1.2M	256 cái	26. cái 30	01 cái 31

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 17h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: Nguyễn Chí Quốc

Đại diện Công ty Cổ phần Xây Dựng Thăng Long:

Ông: Ngô Văn Uy

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Trường

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Đức Tín