

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông- góí thầu SPC -KfW3.2-W-KG- xây lắp đường dây và trạm biến áp phân phối tỉnh Kiên Giang).

Hôm nay, vào lúc, ngày 24 tháng 6 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Đồng Nai. Địa chỉ: Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QLDA ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

- Ông: Phan Duy Quang Chức vụ: CBKT

- Ông: Chức vụ:

2/ ĐẠI DIỆN TVGS: CTY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG

- Ông: Phan Thanh Sang Chức vụ: Chủ B. QLDA

- Ông: Chức vụ:

3/ ĐẠI DIỆN TƯ VẤN T.KẾ : CÔNG TY TV ĐIỆN MIỀN NAM

- Ông: Nguyễn Tuấn Đạt Chức vụ: CBKT

4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN THI CÔNG: LIÊN DANH CTY CP TỔNG HỢP PHÚ TÀI PHÁT-CTY CP ĐT và PHÁT TRIỂN NHÀ Á CHÂU

- Ông: Nguyễn Đức Thắng Chức vụ: CHT

- Ông: Chức vụ:

5/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ:

- Ông: Chức vụ:

6/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CTY CP BTLT ĐỒNG NAI

- Ông: Khánh Đức Thuận Chức vụ: TP. KT

- Ông: Chức vụ:

I/ Nội dung thử nghiệm:

STT	HÀNG HÓA VÀ QUI CÁCH HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG		
			GÓI THẦU	KIỂM TRA NGOẠI QUAN VÀ MÁC BÊ TÔNG	THỬ TẢI
1	Cột bê tông ly tâm 8.5m, lực đầu cột 300KGF, k=2	Cột	89	4	2
2	Cột bê tông ly tâm 12m, lực đầu cột 540KGF, k=2	Cột	469	23	9
3	Cột bê tông ly tâm 14m, lực đầu cột 850KGF, k=2	Cột	421	21	8
4	Cột bê tông ly tâm 16m, lực đầu cột 920KGF, k=2	Cột	5	3	1

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công Ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Đồng Nai sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Gói thầu SPC-KfW3.2-W-KG- Xây lắp đường dây và trạm biến áp phân phối tỉnh Kiên Giang

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam phát hành.

- Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm “Đạt” hoặc “Không đạt”.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc giờ ngày .../.../2023.

Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:**

- Ông: *Phạm Duy Quang*.....

Chữ ký: *Phạm Duy Quang*.....

- Ông:

Chữ ký:

ĐẠI DIỆN TVGS:

- Ông: Phạm Thanh Trung

Chữ ký: 

- Ông:

Chữ ký:

ĐẠI DIỆN TV THIẾT KẾ:

- Ông: Nguyễn Xuân Đại


Chữ ký: 

- Ông:

Chữ ký:

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG:

- Ông: Nguyễn Đức Thống

Chữ ký: 

- Ông:

Chữ ký:

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chữ ký:


4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:

- Ông: Khởi Đức Thuận

Chữ ký: 

Y kiến các bên tham gia:

T/ĐMN: Yêu cầu công ty cơ' phải BTLI ĐÔNG NAI và Đơn vị Thử Nghiệm kiểm tra và tổng hợp lại kết quả thí nghiệm ngày 24/6/2023 tại hiện trường. Cho các đơn vị liên quan cùng Đơn vị Tư vấn Thiết Kế theo đúng thực tế ghi nhận tại hiện trường. 30/6/2023.


Nguyễn Xuân Đại