



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**  
**SOUTH CONSTRUCTION INSPECTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở & PTN: Phòng B01-Tòa nhà eTUNNEL  
 L11-L12 Miếu Nổi P.3 Bình Thạnh HCM, Việt Nam  
 ĐT: (84).8. 35 170 334 – Fax: (84).8. 35 123 181  
 E-mail: scic@dmc.vn

Văn phòng đại diện: Phòng G01- Tòa nhà PLUG-IN  
 223 Điện Biên Phủ P.15 BT HCM, Việt Nam  
 ĐT: (84).8. 8404415~7 – Fax: (84).8. 8404412  
 Website: http://www.dangminh.vn

Số yêu cầu TN: 0710-01 / Ngày yêu cầu thử nghiệm: 07/07/2023

**BÁO CÁO THỬ NGHIỆM KÉO BU LOONG (BOLT TEST REPORT)**

1. Tên mẫu Bu lông neo $\phi 22$ + đai ốc $\phi 16$	3. Ngày nhận mẫu 07/07/2023	5. Người thực hiện Huân	7. Khách hàng chứng kiến
2. Số lượng mẫu 03 mẫu (9 Thanh)	4. Ngày thử nghiệm 07/07/2023	6. Người kiểm tra	8. Trưởng phòng
10. PHƯƠNG PHÁP THỬ <input checked="" type="checkbox"/> TCVN 197-2002 <input checked="" type="checkbox"/> TCVN 1916-1995 <input type="checkbox"/> BS 3692:2001		11. Tình trạng mẫu thử: CT: Nhà kho bẫy kéo A9/10 ĐC: A9/10 - Mũi bả Hưởng - Lê Minh Xuân - Bình Chánh TP. HCM	

12. ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM. MÁY THỬ KÉO UỐN VẠN NĂNG, THANH LỰC 200-500-1.000KN, ĐỘ CHÍNH XÁC 1%  
 NHIỆT ĐỘ/Temperature: °C ĐỘ ẨM/Humidity: %  
 Cân điện tử 4kg - Số thiết bị: - Số hiệu chuẩn: Ngày Hiệu chuẩn  
 Thước lá có chiều dài 600mm - Vạch chia nhỏ nhất 1mm  
 Thước kẹp 200mm Vạch chia nhỏ nhất 0,1mm

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

STT	Ký hiệu mẫu	Kích thước mẫu. Mm			lực kéo chảy, KN	Giới hạn chảy, N/m <sup>2</sup>	Lực kéo đứt, KN	Giới hạn bền N/mm <sup>2</sup>	Độ giãn dài tương đối %
		Đường kính danh nghĩa	Đường kính đỉnh ren	Đường kính mẫu thử					
1	$\phi 22$ - kéo Thép 6.6	380,13	21,6	22	218,22	574	249,88	657	14
		380,13			218,22	574	250,30	658	14
		380,13			218,22	574	251,14	661	14
2	$\phi 22$ - kéo thép đai ốc - 6.6	295,59	21,6	19,4	175,4	593	203,70	589	không kiểm tra
		295,59			173,8	588	202,80	686	
		295,59			182,5	617	210,75	713	
3	$\phi 16$ - đai ốc 8.8		15,9	14,2	101,3		107,3		không đạt yêu cầu để ghi thử lại từ mũi
					107,3		110,9		
					111,3		117,3		
4									

<b>ĐƠN VỊ C.ĐẦU TƯ</b> (Ký và ghi rõ họ tên)  Lê Văn Đệ	<b>ĐV. TƯ VẤN GIÁM SÁT</b> (Ký và ghi rõ họ tên)  Lê Văn Đệ	<b>KHÁCH HÀNG YÊU CẦU</b> (Ký và ghi rõ họ tên)  Phan Hồ Vương Đam	<b>NGƯỜI THỬ NGHIỆM (SCIC)</b> (Ký và ghi rõ họ tên)  Đào Công Liêm
Name:	Name:	Name:	Name: