

0714-16 R

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Gửi K.H. MĐ
Cần Lai

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT các loại)

Hôm nay, vào lúc giờ ; ngày 12 tháng 07 năm 2023 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông - Số 61 đường Mỹ Phước – Tân Vạn, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM:

- Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT Thử nghiệm

2- Đại diện CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG

- Ông (bà): Nguyễn Văn Nháng Chức vụ: Giám đốc

2- Đại diện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Ông: Trương Công Duy Chức vụ: P. Giám đốc

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

- Cột điện thử nghiệm được đại diện: chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	BẢN VẼ	SỐ LƯỢNG THỬ (TRỤ)
Trụ BTLT 8,5m – 3.0kN (K2) Không ứng lực NPC I-8,5m-3.0-K=2	TM 8,5-300 (01/1999) do Trung Tâm Năng Lượng-Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam	01

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực và không dự ứng lực các loại theo đúng trình TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu: Đơn vị thử nghiệm nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

**CÔNG TY CP TV KĐXD
PHÍA NAM**

**CÔNG TY TNHH BTLT
MIỀN ĐÔNG**

Nguyễn Huy Tiến

Nguyễn Văn Nhắng

**CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**

Trương Công Duy

Chủ Đầu Tư: Ban QLDA Đầu tư Xây Dựng huyện Bắc Tân Uyên

Nhà Thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Viễn Đông

Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Viễn Đông

Địa chỉ: 397 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tên Công Trình: Xóa điện kế dừng chung trên địa bàn xã Tân Định (giai đoạn 01)

Đà bản được sản xuất theo bản vẽ thiết kế: của Công ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Thương Mại Nhật Nam Thịnh