

0309-01-7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2: BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. CÔNG TRÌNH : DI DỜI LƯỚI ĐIỆN CỦA CÁ NHÂN, KHÁCH HÀNG NGOÀI NGÀNH ĐIỆN ( THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN ). ĐỊA ĐIỂM : THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, CÁC HUYỆN CỬ CHI, HÓC MÔN, BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Hôm nay, ngày 06 tháng 03 năm 2024 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao Thông:

- Ông : Trần Hữu Ánh Chức vụ: Phó.T PP C

2- Đại diện Trung Tâm Tư Vấn Và Phát Triển Điện:

- Ông : Nguyễn Hữu Hồng Chức vụ: TVGS

3- Đại diện Công Ty TNHH Xây Dựng Điện Thương Mại Rạng Đông:

- Ông : Lê Thiện Cường Chức vụ: CBKT

- Ông : Phan Trung Duy Chức vụ: CBKT

4- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông : Nguyễn Huy Trường Chức vụ: CBTN

5- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh.

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao Thông chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

CHỦNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG ( Trụ, Cái )	SỐ LƯỢNG ĐO ( Trụ, Cái )	SỐ LƯỢNG THỬ ( Trụ, Cái )
Trụ BTLT DUL 10m (4.3kN); K=2	08	03 1	01 2
Trụ BTLT DUL 14m (8.5kN); K=2	51	05 3	02 4,5
Trụ BTLT DUL 18m (12kN); K=2	08	03 6	01 7



