

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM

Số: 01.

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường An Bình, Bình Đa, TP. Biên Hòa năm 2024.

Gói thầu số 3: Thi công xây lắp.

Địa điểm xây dựng: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

1. Thời gian, địa điểm lấy mẫu:

Bắt đầu: 09 giờ 00 phút ngày 08/07/2024.

Kết thúc: 11 giờ 15 phút ngày 08/07/2024.

Tên loại mẫu:

+ Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực, K=2:

- Mẫu 1 Kiểm tra ngoại quan, kích thước, khả năng chịu tải.

- Mẫu 2 Kiểm tra ngoại quan, kích thước.

- Mẫu 3 Kiểm tra ngoại quan, kích thước.

+ Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực, K=2:

- Mẫu 1 Kiểm tra ngoại quan, kích thước, khả năng chịu tải.

- Mẫu 2 Kiểm tra ngoại quan, kích thước.

- Mẫu 3 Kiểm tra ngoại quan, kích thước.

Vị trí lấy mẫu: Tại nhà máy sản xuất trụ điện - Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng - Thí Nghiệm Điện Quốc Tuấn - khu 2, ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Thành phần tham gia:

Đại diện chủ đầu tư: Điện lực Biên Hòa.

- Ông: Trần Khánh Vũ

Chức vụ: Nhân viên phòng KHKT.

Đại diện đơn vị giám sát thi công xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp điện.

- Ông: Ngô Trọng Thành

Chức vụ: GS chính phần xây dựng.

Đại diện nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Nguồn lực Nam Việt.

- Ông: Võ Thái Hồng

Chức vụ: Chỉ huy trưởng.

Đại diện đơn vị thí nghiệm (đơn vị nhận mẫu thí nghiệm): Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía Nam.

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: Kiểm định viên.



3. Nội dung lấy mẫu:

a. Tên mẫu:

STT	Danh mục hàng hóa	Nhà sản xuất
1	Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực, K=2 - Mẫu 1 Kiểm tra ngoại quan, kích thước, khả năng chịu tải. - Mẫu 2 Kiểm tra ngoại quan, kích thước. - Mẫu 3 Kiểm tra ngoại quan, kích thước.	Quốc Tuấn/VN
2	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực, K=2 - Mẫu 1 Kiểm tra ngoại quan, kích thước, khả năng chịu tải. - Mẫu 2 Kiểm tra ngoại quan, kích thước. - Mẫu 3 Kiểm tra ngoại quan, kích thước.	Quốc Tuấn /VN

b. Mục đích lấy mẫu:

Thử nghiệm nghiệm thu vật tư thiết bị theo yêu cầu tại phụ lục 3 – hợp đồng số 19/HĐ-ĐLBH ngày 13/5/2024.

c. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn áp dụng
1	Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực, K=2	TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007.
2	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực, K=2	TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007.

d. Phương pháp lấy mẫu:

Chọn ngẫu nhiên 03 mẫu trong lô hàng tại kho sản xuất nhà thầu đặt hàng (Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng - Thí Nghiệm Điện Quốc Tuấn).

e. Vị trí lấy mẫu:

Tại nhà máy sản xuất trụ điện - Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng - Thí Nghiệm Điện Quốc Tuấn - khu 2, ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

f. Loại mẫu, ký hiệu, số lượng:

f.1 Mẫu thí nghiệm:

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng lấy mẫu	Nhà sản xuất
1	Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực, K=2 - Mẫu 1 Kiểm tra ngoại quan, kích thước, khả năng chịu tải. - Mẫu 2 Kiểm tra ngoại quan, kích thước. - Mẫu 3 Kiểm tra ngoại quan, kích thước.	3	Quốc Tuấn/VN
2	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực, K=2 - Mẫu 1 Kiểm tra ngoại quan, kích thước, khả năng chịu tải. - Mẫu 2 Kiểm tra ngoại quan, kích thước. - Mẫu 3 Kiểm tra ngoại quan, kích thước.	3	Quốc Tuấn /VN

f.2 Vị trí lưu mẫu: Sau khi thí nghiệm xong, mẫu thí nghiệm được lưu tại kho Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng - Thí Nghiệm Điện Quốc Tuấn.


4. Yêu cầu thí nghiệm, phân tích:

Stt	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu		
		Số mẫu thử	Đơn vị tính	Thử nghiệm nghiệm thu bởi phòng thí nghiệm độc lập
1	Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực, K=2	3,0	Trụ	Kiểm tra về ngoại quan, hình dạng và kích thước
		1,0	Trụ	Kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy ($K \geq 2$) (sản phẩm phải đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng và kích thước)
2	Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực, K=2	3,0	Trụ	Kiểm tra về ngoại quan, hình dạng và kích thước.
		1,0	Trụ	Kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy ($K \geq 2$) (sản phẩm phải đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng và kích thước)

Mẫu được niêm phong và để thực hiện công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm tại hiện trường.

Biên bản được thành lập 4 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau:


**ĐD. CTY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ &
XÂY LẬP ĐIỆN**

Ngô Trọng Thành:.....

ĐD. ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA

Trần Khánh Vũ:

**Đ.D CTY CỔ PHẦN NGUỒN LỰC
NAM VIỆT**

Võ Thái Hồng:

**ĐD. CTY CP TV KIỂM ĐỊNH XD
PHÍA NAM**

Nguyễn Huy Tiến:.....

