

24 - 166

0806 - 02

R (11/8)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

(V/v: **Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT các loại**)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ; ngày 02 tháng 08 năm 2024 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN QUỐC TUẤN – Khu 2, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai:

**I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:**

**1- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:**

- Ông: Nguyễn Huy Trường

Chức vụ: CBKT Thử nghiệm

**2- Đại diện Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn**

- Ông: Quách Minh Hiền

Chức vụ: Giám đốc

**II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:**

**1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: chọn ngẫu nhiên trên kho thành phẩm.

**2- Số lượng thử nghiệm tại nhà máy.**

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG THỬ (CÁI)	
	NGOẠI QUAN	KIỂM TRA UỐN GỖY
Trụ BTLT 8,5m F300 K=2, TĐ	05 08 1	02 04
Trụ BTLT 12m F540 K=2, TĐ	03 6	01

**3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.**

- Thử nghiệm cho:

**Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư ĐT Quang Thành.**

**Gói thầu số 3: Thi công xây lắp.**

**Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA thuộc phường Tam Hòa, Tân Mai, Tân Phong và Thống Nhất TP. Biên Hòa năm 2024.**

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.


#### 4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực các loại theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 .

#### 5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu: Đơn vị thử nghiệm nhân xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



**Nguyễn Huy Trường**

Công ty TNHH CKXD-TND Quốc Tuấn



**Quách Minh Hiền**