

24-180

0827-16 → 25

R 3118

3

CTY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM
MIỀN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐT: 0274-3712096 Fax: 0274-3727873

-----o0o-----

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM
(V/v Thử Nghiệm Trụ BTLT DƯ'L)

Hôm nay, vào lúc 9h00' ngày 22 tháng 08 năm 2024
Tại: Công Ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông
Địa chỉ: Số 61 đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Khu phố Tân Phước,
Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Ông: Lê Văn Thanh

CV: Cán bộ kỹ thuật – Ban QLDA

II. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Ông: Nguyễn Huy Trường

CV: CB Thử nghiệm

III. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG

Ông: Nguyễn Văn Nhắng

CV: Giám đốc

IV. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN BẢO AN BÌNH PHƯỚC

Ông: Võ Danh Tại

CV: CBKT

Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm do Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông sản xuất để cung cấp cho Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện Bảo An Bình Phước phục vụ cho công trình: “Xây dựng cơ bản lưới điện khu vực huyện Bù Gia Mập năm 2024”

MÔ TẢ CHỌN MẪU THỬ NGHIỆM:

Mẫu thử nghiệm được thiết kế theo bản vẽ của Công ty Điện Lực Bình Phước đã được phê duyệt:

STT	Loại vật tư	ĐVT	Thử nghiệm ngoại quan	Thử lực phá hủy
01	Trụ BTLT 14m – 6.5kN K=2	Trụ	04 16	01
02	Trụ BTLT 12m – 5.4kN K=2	Trụ	03 18	02
03	Trụ BTLT 8,5m – 3.0kN K=2	Trụ	03 21	01
04	Trụ BTLT 7,5m – 3.0kN K=2	Trụ	04 23	02

17

19,20

22

24,25

Nhận xét:

Chúng tôi xác nhận công tác thử nghiệm trụ điện Bê Tông Ly Tâm trên theo đúng trình tự TCVN 5847:2016; TCVN 9334:2012 do CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM thực hiện.

Kết quả thử nghiệm do CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM cung cấp.

Thời gian kiểm tra thử nghiệm kết thúc vào lúc 11h30 ngày 22/08/2024

Biên bản được lập thành 04 có giá trị như nhau

NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KÝ TÊN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Cán bộ kỹ thuật – Ban QLDA




Lê Văn Thanh

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN
BẢO AN BÌNH PHƯỚC



Võ Danh Tại

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM
ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
Cán bộ thử nghiệm



Nguyễn Huy Trường

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM
MIỀN ĐÔNG



Nguyễn Văn Nhặng