



24-261

1026-8-9

IKT + 01 Truc R

BIÊN BẢN

Chứng kiến thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm

Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2024; Địa điểm: Tại Trung tâm sản xuất - Công ty Cổ Phần Điện Cơ; địa chỉ: số 124, Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.

Chúng tôi gồm:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến - Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam (SCIC)
- Ông: Nguyễn Duy Linh - Công ty TNHH TM Xây Dựng Điện Trường Thịnh
- Ông: Nguyễn Lê Quý Khanh - Công ty Cổ phần Điện Cơ

Cùng tham gia chứng kiến thử nghiệm các loại trụ điện bê tông ly tâm theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016.

Nội dung:

1. Mẫu thử: Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm của Công ty Cổ Phần Điện Cơ sản xuất để cung cấp cho:

Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng Công Ty Điện Lực TP.HCM TNHH – Công Ty Điện Lực Củ Chi

Nhà thầu: Công ty TNHH TM Xây Dựng Điện Trường Thịnh

Hợp đồng mua bán số: 28/2024/HĐMB-ĐC-TTh ngày 22/10/2024 ký giữa Công ty TNHH TM Xây Dựng Điện Trường Thịnh và Công ty Cổ Phần Điện Cơ.

Gói thầu số 58.TCXL.24: Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư thiết bị và mua bảo hiểm cho công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế trực chính tuyến 22kV Tân Thạnh Tây (CCH-0003580) và Đông Nam 2 (CCH-0004077) dọc đường Tỉnh Lộ 8, Tỉnh Lộ 15 và đường Huỳnh Minh Mương năm 2025; MCT: CCHD2505002

- Trụ BTLT 14m – 8.5kN (k=2; 2 đoạn): Kiểm tra ngoại quan, hình dạng, kích thước cột, cường độ nén bê tông, kiểm tra khả năng chịu tải uốn nứt cột và thử lực kéo đầu cột tới hạn; số lượng 01 trụ, mã số trụ 235 sản xuất ngày 15/08/2024.

2. Phương tiện đo:


- Đo kích thước trụ điện bằng thước đo có phạm vi đo 5.5 mét;
- Thử mác bê tông trụ điện bằng búa thử bê tông James B98195;
- Kéo thử lực đầu trụ bằng cân treo 3 tấn theo sơ đồ nêu trong TCVN 5847:2016;

3. Kết luận:


- Công tác thử nghiệm được thực hiện đúng trình tự theo TCVN 5847:2016;
- Đánh giá sơ bộ: các trụ nêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Kết quả thử nghiệm cụ thể sẽ được Công ty cổ phần TV Kiểm định xây dựng phía Nam (SCIC) cung cấp sau khi hoàn thiện hồ sơ và sẽ chuyển cho bên yêu cầu giám định;

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi đơn vị giữ một bản.

1/ Đại diện: Cty Cp Điện Cơ

- Nguyễn Lê Quý Khanh..... 

2/ Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam (SCIC):

- Nguyễn Huy Tiến..... 

3/ Công ty TNHH TM Xây Dựng Điện Trường Thịnh

- Nguyễn Duy Linh..... 